


3) - Gnizdo podrójne z blokadą dla urzadzeń komputerowych (z kluczem) - nieopisane p/t, w pom.013 w DLP wg oznaczenia - Legrand.

1. Instalacje gniazdek wtyczkowych wykonac przewodem VDP-20 lub VDY-20 2,5mm.
2. Instalacje wykonac p/t, w strzopach w korytku kablowym oraz w rurkach instalacyjnych karbowanych.
3. W rurkach instalacyjnych n/t.
4. W sanitariatach, suszarni i hangarze osprzet min. IP44.

Wytybowane urzadzzenia moznazastipie estetyczniej
rownowaznymi technicznymi i estetycznymi
zgodnie z opisem technicznym p.7.0.



STUDIO PROJEKTOWE SERWIS UL ORLAŃ LWMWSKICH 16, GDANSK tel./fax 058-3099228, kom. 501551411		INWESTOR GONIA UL. HRYNIEWICKIEGO 10 MORSKA STACJA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA		OBJEKT MORSKA STACJA RATOWNICTWA TOLKIMICKO UL. PARKOWA-FORT DZ. NR 1/50.1/51.1/55.159		BRANŻA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIENI: DATA: PODPIS:		ELEKTRYCZNA Andrzej Jung 5640/Gd/93 SPRZĄDZ: Zdzisław Woiłoch 312 / 63		PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ skala 1:100		RYSUNEK Plan WŁZ'w, instalacji siłowej i g.n.włcz. - poddasze	
---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--