FUNDAMENT MASZTU POZ.3.3. 1:20

1 szt.







WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Element	Liczba elem.	Nr pręta	ϕ pręta	Długość pręta	Liczba prętów (1 elem.)	Liczba prętów	Gatunek stali	Długość ogólna Stal "2" (RB 500) 12	16
	[szt.]		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]		[mb]	
Fundment masztu radiowego poz.3.3.	1	1	12	317	32	32	2	101,44	
		2	12	302	12	12	2	36,24	
		3	16	250	6	6	2		15,00
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA							[mb]	137,68	15,00
MASA 1 mb PRĘTA							[kg]	0,888	1,579
MASA WEDŁUG ŚREDNIC							[kg]	122	24
MASA WEDŁUG GATUNKÓW STALI							[kg]	**146**	
MASA CAŁKOWITA							**[kg]**	**146**	

WYKAZ STALI PROFILOWEJ - FUNDAMENT POZ.3.3.

ELEMENT	PROFIL	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	MASA [kg/mb]	MASA CAŁKOWITA [kg]
Blacha podstawy	**BL20x1000**	1000	1	157,00	157,0
Blacha z zawiasami	**BL15x920**	920	1	108,33	99,7
Zawiasy	**BL15x100**	180	3	11,78	6,4
MASA ŁĄCZNA STALI St3SX, [kg] :					**263,0**

Śruby M24x150-6.8. : 3 szt.
Śruby M20x100-6.8. : 10 szt.
Śruby fajkowe M24x1000 typ W : 5 szt.

Rzędna posadowienia : - 1,90 (1,10 mnpm)

UWAGI :
1) FUNDAMENT ZABEZPIECZONY WODOCHRONNIE IZOLACJAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
2) BLACHY FUNDAMENTU MASZTU RADIOWEGO ZE STALI St3SX OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ.
3) ŚRUBY FUNDAMENTU MASZTU RADIOWEGO OCYNKOWANE LUB NIERDZEWNE (WSKAZANE).
4) POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ 30 CM PODSYPKĘ ŻWIROWO-PIASKOWĄ ZAGĘSZCZONĄ DO Ismin = 0.95.
5) FUNDAMENT OBSYPANY ZASYPKĄ ŻWIROWO-PIASKOWĄ JAK WYŻEJ NA SZEROKOŚCI MIN. 100 CM Z KAŻDEJ STRONY OPRÓCZ STYKU ZE ŚCIANAMI GARAŻU).

Beton : B25
Stal : # A-IIIN (RB 500)
Otulina : fundamenty 5 cm

PROJEKT:	Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku Morskiej Stacji Poszukiwań i Ratownictwa w Ustce			
INWESTOR:	Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa Gdynia, ul. Hryniewickiego 10			
LOKALIZACJA:	Ustka dz. nr 1560/78			
BRANZA:	**KONSTRUKCJA**			
RYSUNEK:	**FUNDAMENT MASZTU RADIOWEGO POZ.3.3.**		skala **1:20**	rys. **WK2**
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Jarosław Milkiewicz	konstrukcja	4486/Gd/90	11.2007 r.	
SPRAWDZAJĄCY:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
-	-	-	-	

Studio Projektowe "Projekt Serwis", Gdańsk ul. Orląt Lwowskich 16
tel. 058-309-92-28, fax: 058-320-14-90